

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Inhibitor korozji roztwór

Nr kat. 324466317

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

| PARAMETR | WYMAGANIA | WYNIK |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Na ₂ O+SiO ₂ | min. 31,0% | zgodny |
| Moduł molowy | 2,5±0,1 | zgodny |
| Kwas wersenowy | min. 0,8% | zgodny |
| Gęstość (20°C) | 1,31 – 1,35 g/cm ³ | zgodny |

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.