

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Karbid

Nr kat. 525091506

Odbiorca:

Seria:

Data nadania serii:

Data ważności: 4 lata od daty nadania serii

PARAMETR	WYMAGANIA	WYNIK
Wydajność suchego acetyleny	min. 280 dm ³ /kg	zgodny
Fosforowodór (PH ₃)	max. 0,08%	zgodny
Substancje nierozpuszczalne w wodzie	max. 3,0%	zgodny

Partia:



Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Dokument generowany automatycznie, ważny bez pieczętki i podpisu.