FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Błękit bromotymolowy roztwór 1% w etanolu

Bromothymol blue solution 1% in ethanol

	wymagania	wynik badania
Zawartość barwnika podstawowego	ok. 10 g/l	
Zmiana barwy w zakresie pH	5,8 ÷ 7,6 (żółta → niebieska)	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 12 miesięcy od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: