FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Glikol etylenowy roztwór 40% z inhibitorem korozji

Ethylene glycol solution 40% with corrosion inhibitor

	wymagania	wynik badania
Zawartość (GC)	40 ± 1%	zgodny
Gęstość (20ºC)	ok. 1,051 g/ml	
Wygląd zewnętrzny	bezbarwna, oleista ciecz	
Temperatura zamarzania	ok. -26°C	

Odbiorca:

Seria:

Data produkcji:

Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii

Data wystawienia:

Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur

Partia: